

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.

032630 - Atelier HALVA - Žďár n.Sázavou

Zakázka: Pardubice

Průkaz 2013 v.3.3.3 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 12.11.2014

Archiv: H-356/2014

e) požadavek na celkovou dodanou energii

(6)	Referenční budova	[kWh/rok]	505 973,9	Splněno (ano/ne)	ANO
(7)	Hodnocená budova		359 659,6		
(8)	Referenční budova	[kWh/(m ² ·rok)]	75,8		
(9)	Hodnocená budova		53,9		

f) požadavek na neobnovitelnou primární energii

(10)	Referenční budova	[kWh/rok]	609 703,0	Splněno (ano/ne)	ANO
(11)	Hodnocená budova		116 418,1		
(12)	Referenční budova	[kWh/(m ² ·rok)]	91,3		
(13)	Hodnocená budova		17,4		

g) primární energie hodnocené budovy

(14)	Celková primární energie	[kWh/rok]	453 884,0
(15)	Obnovitelná primární energie	[kWh/rok]	337 465,9
(16)	Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární energie	[%]	74,4